VAISALA

ver.B

CO_2温度変換器 GMW95 オーダーフォーム（デジタル出力）

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	CO_2温度変換器	**GMW90**	**5**	**0**	**0**	**0**						**A**		
5	本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003					0							
		白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003					1							
		黒(ディスプレイ非表示)RAL9005					2							
		黒(ディスプレイ表示)RAL9005					3							
		Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003					8							
		Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003					9							
		白(ディスプレイ表示、CO_2レベルLED表示)RAL9003					A							
6	単位	℃(摂氏)						A						
		℉(華氏)						B						
7	ディスプレイ設定	標準設定　温度(T)+CO_2							A					
		CO_2							C					
8	標高設定	標準設定(海面)								0				
		ユーザー特別設定 ＿＿＿＿＿＿m								X				
9	CO_2 レベルLED設定値	なし※									0			
		標準設定　(黄色LED: 800 ppm, 赤色LED:1200 ppm)※※									1			
		ユーザー特別設定　　範囲　黄:＿＿＿＿＿赤:＿＿＿＿＿ppm※※									X	A		
11	取扱説明書	なし											0	
		多言語クイックガイド											2	

※項目5で0～9を選択した場合は「なし」を選択してください。
※※項目5でAを選択した場合は「1」か「X」を選択してください。
・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。
・GMW90ｼﾘｰｽﾞの校正ｻﾎﾟｰﾄは校正証明書付ｾﾝｻﾓｼﾞｭｰﾙへの交換ｻｰﾋﾞｽとなります。詳しくはヴァイサラサービスセンターへお問い合わせください

オプション/アクセサリー

品名	注文コード	備考	
温度モジュール	TM10SP	GMW90用交換モジュール	
CO_2モジュール	GM10SP	GMW90用交換モジュール	
HM70接続ケーブル	219980SP	GMW90用 HM70接続	
USBケーブル	219690	GMW90用 PC接続	