VAISALA

ver.B

湿度温度変換器 HMT315 オーダーフォーム

項目				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	湿度温度変換器(高温タイプ)		**HMT310**	**5**	**B**		**A**						**4**					**1**		**2**
1	変換器	HMT315		5																
2	出力項目	湿度+温度+露点+霜点+絶対湿度+湿球温度+混合比+エンタルピー+ppm+pw+pws			B															
3	取り付けプレート	取付プレート(72.5 x 115 mm)【推奨】				5														
		取付プレート(小)(48.5 x 115 mm)				6	A													
5	アナログ出力	4... 20 mA + RS232C※						1												
		0... 20 mA + RS232C※						2												
		1…5 V + RS232C※						J												
		0…5 V + RS232C※						4												
		0…10 V + RS232C※						5												
	アナログ出力	アナログ出力 なし							A	A										
	Ch1-Ch2	相対湿度(RH)	0...100 %RH						B	B										
		温度(T)	(下記測定範囲の項目参照)						C	C										
		ppm	0…5000						J	J										
		水蒸気圧(pw)	0…1000 hPa						K	K										
		飽和水蒸気圧(pws)	0…1000 hPa						L	L										
		エンタルピー(h)	-40…+1500 kJ/kg						M	M										
		露点(Td)	-40…+100 ℃						N	N										
		露点/霜点(Td/f)	-40…+100 ℃						P	P										
		絶対湿度(a)	0…500 g/m^3						Q	Q										
		混合比(x)	0…500 g/kg d.a.						R	R										
		湿球温度(Tw)	0...+100 ℃						S	S										
	特別設定 項目:	Ch1 _____	Ch2 _____						X	X										
	範囲:	Ch1 _____	Ch2 _____																	
6											**Ch1**									
7	注:アナログ出力なしの場合は項目6,7共にAを選択してください。										**Ch2**									
8	温度出力範囲	温度出力なし									A									
		-60…+60 ℃									B									
		-40... +60 ℃									C									
		-40... +120 ℃									D									
		-40…+180 ℃									E									
		-20... +60 ℃									F									
		-20…+80 ℃									G									
		-20... +120 ℃									H									
		0... +60 ℃									J									
		0…+100 ℃									K									
		0…+120 ℃									M									
	特別設定:		**注)**上記以外の温度範囲の場合、範囲を指定してください								X									
9	単位	℃(摂氏)										1								
		℉(華氏)										2								
10	ケーブルコネクタ	8ピンコネクタ(5mケーブル付)											**4**							
11	取扱説明書	なし												A						
		英語	英語または日本語、いずれか1部のみ無償、いずれも追加1部毎に¥3,000となります											B						
		日本語												D						
12	プローブケーブル長	2m													H					
		5m													J					
		10m													K					
13	湿度センサ	HUMICAP180R	(標準センサ)													A				
		HUMICAP180RC	(標準センサ+コンポジットセンサ)													D				
		HUMICAP180V	(過酸化水素滅菌用触媒センサ)													J				
		HUMICAP180VC	(過酸化水素滅菌用触媒センサ+ケミカルパージ)													K				
14	センサ保護	**ステンレスネット付PPSグリッド【推奨】**	***(DRW010281SP)***														A			
		PPSグリッド	***(DRW010276SP)***														B			
		焼結金属フィルター	***(HM47280SP)***														C	1		
16	取付けキット	なし																	A	
		取付けフランジ	***(210697)***																D	
17	校正	ISO 9001 適合校正 (英文校正証明書付)※※																		2

※RS232CでPCと接続する場合、8ピンコネクタケーブルとDサブ9ピンコネクタを組合わせる必要があります(要はんだ接続)

※※日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。